



Instrucció sobre els criteris a aplicar en l'elaboració dels informes d'avaluació tècnica en activitats de càmping ubicades en zona inundable

1. Objecte

L'objecte d'aquesta instrucció és establir els criteris per a l'elaboració dels informes d'avaluació tècnica (IAT), previs a l'homologació de plans d'autoprotecció de les instal·lacions de càmping ubicades en zona inundable i incloses dins l'àmbit d'aplicació de l'epígraf A de l'annex I del Decret 30/2015, de 3 de març, pel qual s'aprova el catàleg d'activitats i centres obligats a adoptar mesures d'autoprotecció i es fixa el contingut d'aquestes mesures.

2. Persones destinatàries

Personal de la Direcció General de Protecció Civil que elabora informes sobre plans d'autoprotecció (PAU) i, si escau, entitats col·laboradores de l'Administració i de control degudament acreditades, d'acord amb el que estableix l'article 27 del Decret 30/2015, de 3 de març, pel qual s'aprova el catàleg d'activitats i centres obligats a adoptar mesures d'autoprotecció i es fixa el contingut d'aquestes mesures, i d'acord amb el que estableix el Decret 42/2015, de 24 de març, de regulació de les entitats col·laboradores de l'Administració en matèria de prevenció i seguretat corresponents al departament competent en matèria de seguretat pública.

3. Àmbit d'aplicació

Aquesta instrucció és d'aplicació als informes previs a l'homologació dels plans d'autoprotecció de les instal·lacions de càmping ubicades en zona de risc greu d'inundació. D'acord amb la Resolució INT/767/2016, de 23 de març, es consideren com a zones de risc greu d'inundació les següents: zones inundables per períodes de retorn de 500 anys o per criteris geomorfològics, com també les zones afectades per cons de dejecció.

4. Contingut

A part de complir amb els requisits del Decret 30/2015, de 3 de març, els criteris específics de la Direcció General de Protecció Civil pel que fa a l'homologació dels plans d'autoprotecció d'instal·lacions de càmping ubicades en zona de risc greu d'inundació són els següents:

- La instal·lació ha de disposar d'un sistema de detecció hidrometeorològic, fiable i redundat, a la capçalera de la conca d'afectació, que permeti l'alerta primerenca amb un temps de resposta suficient. Pel que fa a la fiabilitat del sistema, ha de ser validat i s'han d'aplicar els criteris dels òrgans oficials competents en la matèria.



- Incorporar el càlcul del temps d'avinguda a l'efecte de poder determinar el termini disponible per gestionar l'emergència des del moment en què es dona l'alerta fins que comença l'activació de l'evacuació i les maniobres subsegüents. Aquest càlcul ha de ser validat pel titular de conca, sobre la base dels seus càlculs de velocitat mínima i màxima d'inundació i els calats previstos pels períodes de retorn de 500, 100 i 10 anys.
- Establir el càlcul del temps màxim d'evacuació amb alguna metodologia de simulació o exercici pràctic. La Direcció General de Protecció Civil ha de validar aquest càlcul.
- Acreditar que el temps entre que es rep l'alerta i el de previsió d'onada d'avinguda supera el temps mínim i imprescindible establert per la Direcció General de Protecció Civil a l'efecte de la viabilitat de la gestió de l'emergència.
- Acreditar que es disposa d'un sistema fiable de recepció de l'alerta primerenca al càmping i de personal en presència a la instal·lació, preparat i suficient per atendre-la i gestionar l'evacuació.
- Dotar la instal·lació d'un sistema de senyalització visible i comprensible per als usuaris del càmping on s'identifiquin les zones inundables, les rutes d'evacuació i la ubicació dels espais segurs.
- Incloure la informació que es facilitarà als usuaris en el moment de registrar-se sobre el risc i les mesures d'autoprotecció que hauran d'adoptar en cas d'alerta.
- Comprometre la realització d'un simulacre anual en aplicació del pla d'autoprotecció d'acord amb les directrius que estableixi la Direcció General de Protecció Civil.

5. Definicions

A l'efecte d'aquesta instrucció, cal tenir en compte les definicions següents:

Informe d'Avaluació Tècnica (IAT). És l'informe que elabora el personal tècnic de la Direcció General de Protecció Civil i que es pronuncia sobre si el pla d'autoprotecció s'ajusta al compliment del Decret 30/2015, de 3 de març.

6. Afectacions / Vinculacions amb altres documents de referència

Cap.

7. Normativa

Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya.

Decret 30/2015, de 3 de març, pel qual s'aprova el catàleg d'activitats i centres obligats a adoptar mesures d'autoprotecció i es fixa el contingut d'aquestes mesures.



RESOLUCIÓ INT/764/2016, de 23 de març, per la qual s'inclouen determinades instal·lacions de càmping dins l'àmbit d'aplicació de l'epígraf A de l'annex I del Decret 30/2015, de 3 de març, pel qual s'aprova el catàleg d'activitats i centres obligats a adoptar mesures d'autoprotecció i es fixa el contingut d'aquestes mesures.

Decret 291/1999, de 9 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'organització i funcionament de la Comissió de Protecció Civil de Catalunya.

IRP/971/2010, de 31 de març, per la qual es dona publicitat als criteris per a l'elaboració dels informes referents al control de la implantació de nous elements vulnerables compatibles amb la gestió dels riscos de protecció civil.

8. Implantació / Vigència

La Subdirecció General de Programes en Protecció Civil ha de difondre aquesta instrucció entre els diferents titulars de les unitats afectades, que han de donar al personal que els és adscrit les explicacions necessàries per garantir que sigui coneguda i posada en pràctica de forma adequada.

La instrucció estarà disponible a la intranet de Protecció civil, així com al web del Departament d'Interior.

Aquesta instrucció entrarà en vigor als vint dies de la seva signatura. El procés de difusió i implantació s'haurà d'haver realitzat abans de l'entrada en vigor.

La persona responsable de gestió de qualitat de la DGPC enviarà un avís per correu electrònic a les unitats afectades per informar de la publicació de la instrucció així com un recordatori de la seva entrada en vigor.

El personal tècnic l'ha de conèixer i posar en pràctica.

Joan Delort Menal
Director general de Protecció Civil